



IKÕ ala 1m äärmisest kaablist



Kinnistude piirid



Projekteeritud kontrollkaabel



Projekteeritud keskpinge kaabel kaitsetorus
(esimene nr kaablite arv)

Projekteeritava maakaabli pikkus on 59.34 m

IKÕ ala Pos nr (Plaanil)	Kinnistu registriosa nr.	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	IKÕ ala pindala m ²
Pos 1	10803850	24501:001:0017, riigitee nr 1 Tallinn – Narva	191

02	06.09.2024	Transpordiameti märkuste korrigeerimine
01	04.09.2024	Transpordiameti märkuste korrigeerimine
Rev.	Date	Kind of Revision

Tellija	Enefit Green AS	Töö	EB0113
	Lelle 22, 11318, Tallinn		Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine

Objekt	Tallinn-Narva tee	Joonise nr	
Joonis	Isikliku kasutusõiguse seadmise plaan	EL-4-03	
<div>Enefit Solutions</div> <div>Malmi 8, 41537 Jõhvi, ESTONIA Tel +372 7166702 www.enefit.com</div> <div><div>REG KOOD: 10633284 MTR NR: TMT00051, EPE000665, EEK000794, TEL001659, TGT000200, TGP000173, EEP001436, EEO000025, EEH000064, ST10633284-0001</div></div>	Projekteeris	Nadežda Andrejeva	
	Kontrollis	Roman Fjodorov	Leht/lehti 1/1
	Kuupäev		Stadium TP
	Fail	EB0113_TP_EL-4-03_v03_TNtIKO	Mõõtkava