



- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Märkused: | | |
| 1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 464621. | | |
| 2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast. | | |
| 3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida. | | |
| 4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1,0 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. | | |
| Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. | | |
| 5. Elektrilevi kaablite kaitsevööndis kaevata käitsi. | | |
| Tellijä: |  | Aadress: |
| Elektrilevi OÜ | | Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 |
| Töö nimetus: | Metsvindi tee 1a elektriauto laadija elektriliitumine Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa. Tööprojekt LC1178. | MTR: |
| Joonise nimetus: | | TEL002388 |
| | | Reg nr: |
| | | 12688881 |
| | | Telefon: |
| | | +372 5534119 |
| | | e-mail: |
| | | jaanus@stromtec.ee |
| | | Projekteeris: |
| | | Tarmo Tiits 55699792 |
| | | Kuupäev: |
| | | 11.04.2024 |
| | | Töö nr: |
| | | 24-74 |
| | | Joon nr: |
| | | 001 |
| | | Möötkava: |
| | | 1:500 |
| | | Kontrollis: |
| | | Jaanus Kaldoja |