LEHT 8

LEHT 10/10

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=104m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=106m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=104m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=110m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=103m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=105m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=106m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=87m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=94m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 99mm², L=95m

Mast nr: M48
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M47
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M46
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M45
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M44
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M43
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M42
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M41
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M40
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M39
Paigaldada III klassi kreosoodimmutusega mast L=11m

Mast nr: M38
Paigaldada IV klassi kreosoodimmutusega mast L=11m ja toed L=2x12m IV klass
Paigaldada rigild

Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3 Lisa 4 Lisa 5 Lisa 6 Lisa 7 Lisa 8 Lisa 9 Lisa 10

Tähistused
- Olemasolev elektriliin
- Olemasolev sidekaabelliitsioon
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP õhuliin
- Katastripiir
- Rekonstrueeritav isolatsiyiga õhuliin
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav ühendis
- Demonteeritav liinilõigud

Märkused:
1. Pistik kasi-sirohik, õõpsu kaotada kõikis antennist eemal. Tarastada kaitse.
2. Kõik ehitustööd teostada vastavalt Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide nõuetele/normid vastavalt nõuetele.

Objekt:	Kõrvikonna õhuliidi 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa					Tellija:	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis:	Elektrivõrgu plaan				Töö nr:	#*1622-1
Projekteerija: Eesti Energia Võrgud OÜ Kadaka tee 42, 10128 Tallinn Telefon 612 3000	Koostanud:	Erki Juurikas				Mõõtkava:	A1 1:500
	Kontrollinud:	Erki Juurikas				Kuupäev:	07/10/2025
	Projektijuht:	Erki Juurikas				Leht:	1 / 1