



Katseprotokoll NH2024/V143248M
Rahvatervise labor
Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Osühing ROCCA HOTELLIGRUPP Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 9a, 13522

Veeallika valdaja: Osühing ROCCA HOTELLIGRUPP

Proovivõtu koht: Rocca al Mare Hotell, bassein. Vabaõhumuuseumi tee 9a, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harjumaa

Proovivõtja: juhatuse liige Vladimir Ljubimtsev

Veeallika liik: basseinivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 27.02.2024 kell: 11:50 Analüüs alustatud: 27.02.2024 kell: 13:20

Proov toodud laborisse: 27.02.2024 kell: 14:52 Analüüs lõpetatud: 29.02.2024

Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: 01.03.2024

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	81	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter: basseinivee temperatuur 27,0 °C

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

