



MUINSUSKAITSEAMET

Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Teie 06.05.2024 e-post
Meie 16.05.2024 nr 5.1-17.6/892-1

Muinsuskaitseameti seisukoht riigitee 20184 Paeküla-Vana Vigala km 12,36-12,60 asuva liiklusohtrliku koha kõrvaldamise teeprojektile

Muinsuskaitseamet on tutvunud Teie esitatud projektdokumentatsiooni sisuga. Projektiga käsitletud ristmikud jäävad Kultuurimälestisena riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste **Vana-Vigala mõisa park (reg-nr 15381)** ja **Vana-Vigala mõisa alleed (reg-nr 15382)** alale.

Muinsuskaitseamet on antud ristmike projektiga varasemalt põhimõtteliselt nõustunud ja esitanud tingimused 02.11.2021 kirjaga nr 5.1-17.6/2145-1.

Palun täiendada esitatud projekti vastavalt allolevatele märkustele:

1. Projekti tiitellehele lisada mäрге selle kohta, et tööd toimuvad ehitismälestistel **Vana-Vigala mõisa park (reg-nr 15381)** ja **Vana-Vigala mõisa alleed (reg-nr 15382)**
2. Lisada seletuskirja muinsuskaitset käsitlev peatükk, kuhu lisada allolev tekst:
 - Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui väljaspool seda. Muinsuskaitseadusest tulenevalt¹ on leidja sel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leitu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
 - Ehitustööde käigus kaitsta puujuurestikud kaitsevööndis kaitsepiiretega ja/või maapinna kaitse vahenditega, mis tagavad puude pikaajalise püsimise.
 - Masinate sisenemisel või materjali ladustamisel juurestiku kaitsevööndisse tuleb võtta kasutusele mulla tihenemist vältivad meetmed. Selleks saab kasutada survet ühtlasemalt jaotavaid metallplaate, kärgmatte või geotekstiilile paigaldatavat 15...30 cm paksust multšikihti (puiduhake, killustik).
 - Juhul, kui ehitustööde käigus on vajalik masinate sisenemine kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutüvedele kaitse. Tüve ümber paigaldatakse püstised laudade vahele pannakse pehmendus (kivivill, nt kaabli või drenaaži plastiktoru vmt materjal).
3. Joonistel kajastada mälestiste ala, nimi ja reg-nr; mälestiste kaitsevööndi ulatus (50 m laiune maa-ala mälestise välispiirist²). Mälestiste paiknemine on leitav Maa-ameti Geoportaali kultuurimälestiste kaardirakenduses³.

¹ MuKs § 31 lg 1 ja § 60.

² MuKs § 95.

³ <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised>.

4. Täiendatud projekt esitada uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Rospu

Raplamaa nõunik