



Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee
Kütise tn 8
76505, Harju maakond, Saue vald,
Saue linn

Teie 13.04.2026

Meie 14.04.2026 nr 7.1-2/26/1323-4

Riisipere alevik Metsa tn 17 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitusteatise kooskõlastamata jätmine


Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Saue valla Riisipere aleviku Metsa tn 17 kinnistu (katastritunnus 72601:001:1456) veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude (edaspidi tehnovõrgud) ehitusteatise nr 2411201/27674 v03 (menetlus nr 459205).

Tehnovõrgud asuvad riigitee nr 11362 Nissi tee km 0,40 teemaal ja tee kaitsevööndis.

Ehitusteatis on veetorustiku (EHR kood 221472345) ja kanalisatsioonitorustiku (EHR kood 221472346) ehitamiseks. Ehitusteatise aluseks on „Metsa tn 17 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud.“ projekt (Aquare OÜ, töö nr AQ24180) eelprojekti mahu.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusteatise kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Ehitisregistris ei ühti rajatavate ehitiste ruumikuju projektis olevaga (vt joonis 1). Palun kujutada ehitiste ruumikuju EHRis vastavalt projektlahendusele.



Joonis 1

2. Projekti seletuskirja ja asendiplaani viite kohaselt on reoveekanalisatsiooni liitumiseks kanalisatsiooni kontrolltoru De200/160 mm, kuid asendiplaaniline lahendus näitab uue kanalisatsioonitorustiku rajamist olemasolevast kanalisatsiooni kaevust OK-1. Palun viia asendiplaaniline lahendus ja kirjeldus vastavusse.

3. Kirjas nr [7.1-2/26/1323-2](#) palusime asendiplaani joonisele kanda torustike paigaldamiseks rajatava avatud kaeviku põhjakontuuri. Asendiplaani tingmärkide selgituses on märgitud *projekteeritav kaeviku servajoon*. Palun täpsustada, kas tegemist on kaeviku ülemise või alumise servajoonega.
4. Edastada Mastlop OÜ töö nr AQ24180 ja lõige 1–1.
5. Isikliku kasutusõiguse plaanil on olemasolevate tehnovõrkude tingmärgid kujutatud erinevalt joonisel ja tingmärkide loendis. Palun korrigeerida tingmärkide loendit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan
Seletuskiri
IKÕ plaan

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee