



Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused

Töö number: 250-24

leht: 1 (4)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitielehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonisest

Objekti nimetus: Räpina haigla

Objekti aadress: Võru mnt 1, Räpina, Põlva maakond

Projekt: EVS

Süsteemi(de) tähistus(ed): SV-1

Kasutatud metoodika:

Kasutatud standard, metoodika: EVS-EN ISO 16032:2004, Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method.

Kasutatud mõõtevahendid:

Müratasememõõtur: Rion NL-52 seeria nr. 01143529. Kalibreeritud kuni 19.09.2024



Töö koostas: Ekke Eller

09.04.2024

Kinnitas: Raigo Mees

Tellijä: Räpina Haigla AS

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com



Seletuskiri

Töö number: 250-24

leht: 2 (4)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiittelehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonisest


Alused:

Müra mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2004, "Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method." nõuetele. Mürataset mõõdeti 1,2 meetri kõrguselt. Vastavalt Standardile EVS-EN ISO 16032:2004 ei saa arvutada tegeliku ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatud mürataset, kui mõõdetud mürataseme ja fooni mürataseme vahe on 1dB. Kui üldmüratase nõudepiiri ei ületa, siis on foonmüratase mõõtmine mittevajalik.

Objekt :

1. Müratasemete mõõtmised on teostatud 27.03.2024 Kella 13:00 ja 14:00 vahel
2. Mõõtmiste ajal töötasid ventilatsioonisüsteemid Terviseameti poolt varem välja mõõdetud režiimidel, mis on esitatud ventilatsiooni kontrolli aktis: TL2011/VE02.
3. Mõõtmised teostati tellija poolt ettenäidatud ruumides ja mõõdetud on müratasemete hetke olukord.

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com



 MAJATEHNIK OÜ MÕÖTELABOR Aardla 23, Tartu majatehnik@gmail.com			Räpina haigla		Töö nr.
			Võru mnt 1, Räpina, Põlva maakond		250-24
Teostas	Ekke Eller	03.04.2024	1.korruse mürataseme mõõtepunktid (fragment)		Leht
Kinnitas	Raigo Mees				Lehti
					4
					4