

Tingmärgid:

- Olemasolev drenaaži torustik
- Kinnistu piir
- Projekteeritud madalpinge õhuliin
- Projekteeritud madalpinge õhuliini mast
- Projekteeritud mastitugi
- Projekteeritud mastitõmmits

Asendada õhuliini juhe visangutel M1-M16
AMKA 3x120+95, L=717m

Mast M1
-Asendada puitmastiga, L=10m, kl2, kreosoot
-Paigaldada tõmmits


Mast M2
 -Asendatud puitmastiga, L=10m, kl3, vasesool
 -Paigaldatud tugi 1tk kl. 2, L=11m, kreosoot immutusega

Mast M4
-Asendada puitmastiga, L=10m, kl2,
kreosoot

Mast M5
-Asendada puitmastiga, L=10m, kl2,
kreosoot

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 486420.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“ (töö nr. 13172G, 01.2026). Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada vastavalt joonisel viidatule.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maamomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m.
8. Tehnoverkude paigaldamisel segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.



Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.10.2026
			MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 53726646 E-mail: andres.pukka@elram.ee	Töö nr: 25-11 Joonise nr: 01-06 Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Markuse kinnistu liitumine elektrivõrguga, Nabala küla, Kiili vald, Harju maakond LC3317.Tööprojekt		Projekteerija: Andres Pukka	
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	