



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 06.06.2023 nr 6-2.1/2013

Meie 03.07.2023 nr 7.2-3.4/3928-2

Põntsi kinnistu DP kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Henri Projekt OÜ, poolt koostatud töö nr 1031-23 Pärnu maakond, Tori vald, Selja küla, Põntsi kinnistu maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Planeeritud veevõtukohta kaugus määratlemata. Planeeritud veevõtukoht peab vastama siseministri määrus 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ (jõustunud 01.03.2021).
Alus: PlanS §126 lg 1 p 4

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Ots
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Jaanus Ots
+372 53502189
jaanus.ots@rescue.ee