



PÄÄSTEAMET

Hergo Tasuja
Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 26.03.2025 nr 9-6.1/554-2

Meie 09.04.2025 nr 7.2-3.4/1025-3

**Vana-Mardi ja Paemetsa, Paluküla
detailplaneeringu kooskõlastamine.**

Austatud Hergo Tasuja

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel AA Arhitektid OÜ poolt koostatud töö nr DP24-01 Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Paluküla, Paemetsa ja Vana-Mardi maa-ala detailplaneeringu tuleohutuse osa.

Juhime siinkohal tähelepanu, et välise kustutusvee tagamise lahendusel kasutatud Siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ leevendus 40 meetrise vahemaa tagamine naaberkinnistute ehitiste vahel võib kaasa tuua naaberkinnistute omanikele tulevikus kitsendusi ehitusala valikul või finantsilisi kohustusi veevõtukoha rajamise näol olukorras, kus ei ole võimalik tagada 40 meetrise vahemaa nõude täitmist.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Hiiumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee