

71401:001:0138  
Kallaku

Tee ristumisel 450N/110mm/3m kaitsetorus  
(1 m sügavusel)

LK229602ühe arvesti kohaga liitumiskilp,  
sokliga pinnases. 3x32A. Tarbijakaabli jaoks  
reservtoru PVC50 450N L=2/4.  
Üksesga tee poole. Märketulbaga kilp.  
Asukoht looduses tähistatud.

80701:002:0080  
Miku-Jüri

1 m piirimärgist

Trassiraie vajadus teemaa-ala piiril

14,58 km

14,66 km

Proj. AXP4G120 maakaabel (456/465m)  
Alajaam F3-LK229602 kaabel (MPL428015)  
Kaitsetorus 450N/110mm/145m  
Kaitsetorus 750N/110mm/311m (teemaa-ala piiril)  
Teemaa-ala piiril 1m sügavusel.  
Trassiraie vajadus (täpne maht selgub peale trassi  
maha märkimist looduses.

Trassiraie vajadus teemaa-ala piiril

80701:001:0472  
Vapri

Olemasolev Vapri 10/0,4 kV mastalajaam  
Olemasolev alajaama jaotuskilp asendada  
suurema kilbiga.  
Proj. kaabel paigaldada F3 fidi kaitseülilile  
(50A sularid)

80701:001:0495  
Silo

14,89 km


21103 Läätsa-Jamaja-Saare-Mäepe tee

80701:003:0718


## TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin

## KILBI PAIGALDUS



## KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS



Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr.12164G  
09.08.2024 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellija: <b>Elektrilevi OÜ</b>		Töövõtja: <b>enersense</b>		Address: <b>Tolli 27 Kuressaare 93813</b>	Kuupäev: <b>08.08.2024</b>
Töö nimetus: <b>Miku-Jüri Lõupõllu küla Saaremaa vald, Saare maakond. LC1451, 471015, EPP-905909-1</b>		Reg nr: <b>11445550</b>		Töö nr: <b>LC1451</b>	
Joonise nimetus: <b>Asendiplaan</b>		Telefon/fax: <b>56608245</b>		Joon nr: <b>001</b>	
		e-mail: <b>heiki.jakobson@enersense.com</b>		Möötkava: 1:1000	
		Projekteerija: <b>Heiki Jakobson</b>			