

## Jakobson Heiki

---

**From:** Raivo Kahm <raivo.kahm@saaremaavald.ee>  
**Sent:** neljapäev, 8. august 2024 16:00  
**To:** Jakobson Heiki  
**Subject:** RE: Viidumäe looduskeskuse (Keskuse kinnistu) kaablite projekteerimisest.

Tere  
Eelkooskõlastame Viidumäe LKA väliekspositsioon elektrivõrguga liitumise.  
Tervitades



**Raivo Kahm**

Kinnisvarateenistuse juhataja

**Saaremaa Vallavalitsus** | Marientali tee 27, Kuressaare 93820  
+372 5228547 | [www.saaremaavald.ee](http://www.saaremaavald.ee)

---

**From:** Jakobson Heiki <Heiki.Jakobson@enersense.com>  
**Sent:** Thursday, August 8, 2024 3:45 PM  
**To:** Raivo Kahm <raivo.kahm@saaremaavald.ee>  
**Subject:** Viidumäe looduskeskuse (Keskuse kinnistu) kaablite projekteerimisest.

**TÄHELEPANU:** Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere

Elektrilevi OÜ poolt on projekteerimisel Kihelkonna metskond 68 kinnistu (Viidu küla Saaremaa vald) Viidumäe LKA väliekspositsioon elektrivõrguga liitumine.  
Liitujaks on RMK.  
Planeeritavate tööde käigus rajatakse Keskuse kinnistul olevast Audaku alajaamast uus maakaabelliin Kihelkonna metskond 68 kinnistule paigaldatava liitumiskilbini.

Täna on Keskuse kinnistu Kliimaministeeriumi valitsemisel. Saadud Info põhjal saab uueks omanikuks tulevikus Saaremaa vallavalitsus. Kliimaministeerium saab kooskõlastada eskiisi joonise peale seda, kui trass on kooskõlastatud eelnevalt Saaremaa vallaga.

Enne geoaluse tellimist oleks vaja täpsustada just Keskuse kinnistule paigaldatavat kaablitrassi. Seal on praegu olemasolevad 0,4 kV kaablid väikse ristlõikega ja liitumiseks tuleb paigaldada suurem kaabel. Planeeritav trass eskiisil on näidatud lilla katkendliku joonega (paigaldus olemasoleva kaabli kõrvale). Keskuse juurde mineva tee kõrval jääks planeeritav kaablitrass puudest vasakule (puude ja kraavi vahele). Kruusatee ääres on kohe suured puud.

Keskuse maja ees paistavad olevat kaevuluugid ja puu küljes mingi tuulutustoru. Ilmselt mingid septiku settekaevud.

Esialgu oli Elektrilevil trass arvestatud alajaamast liitumiskilbini kruusatee äärde aga seal on tee ääres tiik ja suured puud kohe. Tuleb kasutada hoonete juures olemasolevat kaablitrassi. Sihi talu ühendatakse ka siis uue kaabli toite.

**Oleks vaja nüüd saada Saaremaa vallalt planeeritava 0,4 kV maakaablitrassi kohta eel kooskõlastust, et saaksime edasi kooskõlastada Kliimaministeeriumiga ja siis ära tellida vajaliku geoluse. Vajadusel võib minna ka kohapeale.**

Lisatud eskiis

### Heiki Jakobson

Lääne piirkonna, projekteerija  
Enersense AS

Mobiil: +372 56608245

E-mail: [heiki.jakobson@enersense.com](mailto:heiki.jakobson@enersense.com)

Aadress: Tolli 27, 93813 Kuressaare

[www.enersense.ee](http://www.enersense.ee)



This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.