



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus  
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 01.06.2026 nr 6-1/31-22

Meie 12.06.2026 nr 7.2-3.4/1264-5

**Võiste alevikus Matsi tn 12 kinnistu  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Ain Järvesaar

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Ferrysan OÜ poolt koostatud töö nr 28-25 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Matsi tn 12 detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Planeeringu põhijoonisel on kajastatud umbtee lõpus ümberpööramise koht, mille raadius on 8 meetrit. Standard EVS 812-7:2018 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded p 14.1.4 sätestab, et umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.

Alus: EVS 812-7:218.

2. Planeeritava veevõtukoha paiknemine ei vasta siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele, kuna ei ole tagatud määruhes sätestatud nõuetekohane kaugus ehitistest.

Alus: Sim määrus nr 10 § 6 lg 1.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

inspektor

Lääne päästekeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee