



PÄÄSTEAMET

Mait Mäe
SeniorPlus Kodud OÜ
mait.mae@seniorplus.ee

Teie 14.02.2024

Meie 15.02.2024 nr 7.2-2.4/834-4

Tõend

Austatud Mait Mäe

Päästeameti Lääne Päästekeskus on üle vaadanud Teie 06.12.2023 a esitatud taotluse ja 13.02.2024 a esitatud lisaselgitused ning on nõus Järvakandi Eakatekodu (Rahu põik 3, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond) ajutises kasutuses olevas ehitises hoolealuste isikute suurendamisega 30-le tingimustel:

- 1) Pöörduda automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldaja poole, kes leiab keskseadmele asukoha, kus näidikud ja juhtimisseadised on kergesti juurdepääsetavad päästemeeskonnale (päästemeeskonna sisenemistee juures) ning omanikule. Lisaks tuleb üle vaadata, kas ehitise pööningule (kui kõrgus on rohkem kui 1,5 m) on andurid paigaldatud;
- 2) Paigutada hoolealused isikud, kes ei ole võimelised õnnetuse korral iseseisvalt evakueeruma (ohutult ja kiirelt väljuma), ehitise esimesele korrusele;
- 3) Vaadata läbi ja vajadusel uuendada evakuatsiooni läbiviimise juhiseid, arvestades hoolealuste isikute arvu suurenemisega;
- 4) Anda hiljemalt ühe aasta pärast (so veebruaris 2025) Päästeameti Lääne päästekeskusele lühiülevaade Kalbu eakatekodu laiendamise ja rekonstrueerimise protsessi seisust. Kui päästekeskus leiab, et vahepealsel ajal ei ole ehitise rekonstrueerimisse piisavalt panustatud, peame vajalikuks antud nõusolek uuesti üle vaadata ja uus otsus teha.

Tõendi väljastamisel oleme arvestanud, et peale Kalbu külas asuva Kehtna Eakatekodu renoveerimis- ja laiendamistööde lõppemist (eeldatavasti 2025 a) renoveeritakse eelnimetatud aadressil paiknev ehitise õendushaiglaks (selliselt hoolekandehoonena edasi ei tegutse). Lisaks on 12.01.2024 a tuleohutuseksperdi Andres Mäll enda koostatud ekspertarvamuses andnud hinnangu, et eakatekodu tänane üldine tuleohutusolukord on rahuldav, inimeste ohutus ning ohutu evakuatsioon on tagatud. Olulised tuleohutusnõuded on vajalikul määral täidetud.

Tõend on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jaanso

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lääne päästekeskus

+372 5029972

Teadmiseks Kehtna Vallavalitsus kehtna@kehtna.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585