

**LC3037 Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas
 madalpingel - Kose mnt 9, Kehra linn, Anija vald, Harju
 maakond**

Projekti kood: LC3037

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Elektrum Eesti OÜ			Isiku- või registrikood 11399985	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn, 15		Sihtnumber 10122	Maakond Harju maakond
	Telefon 5308 0477	e-post carmen-carolain.lemet@elektrum.ee		
Kontaktisik	Nimi Andrus Liivand			
	Telefon 56600225	e-post andrus.liivand@elektrum.ee		

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kose mnt 9 Kehra linn Anija vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00802715-M
Tarbimiskoht Elektriautode laadimisjaam	Katastriüksuse number 29001:004:0080

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pinge klass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 80 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	KEHRA 110/35/10	PÕLLU I:KEH	Ilo:(Aruküla)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Noorem võrguinsener Georgi Judajev, georgi.judajev@elektrilevi.ee		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ volitatud esindajaga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Kesktihe varustuskindluse piirkond. Unity plaan „480315_Kose 9“.		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK.4x50 - ca 45 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

LC3037 liitumise projekti mahus:

- Projekteerida uus liitumiskilp LK234421 kliendi kinnistu Kose mnt 9 piiril, ettenähtud kohas.
- LK234421 toideks paigaldada uus maakaabelliin AXPK.4x50. Uue kaabli tunnus MPL436408. Toide tuleb mastist nr "3".
- Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaitsetorudes.

Lisa 3:

AS_480315.dxf, AS_480315.pdf, LP asukohad kiri kliendile.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Georgi Judajev	02.12.2024