Vaade 16

Vaade 17

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevööndi piir
- 10kV õhuliin
- 0,4 kV õhuliin
- 0,4 kV kaabelliin
- 10 kV kaabelliin
- 1W2 — Proj. 10 kV maakaabel
- Trassi rajamine kinniselt

Kaalukoja
91804:003:0509

25160 Käätso-Kasaritsa tee
91804:003:2960

147m kinniselt, joonis RV-4
Ø160 1250N, L=147m

1.1 m
1.0 m
1.0 m
1.0 m

Suvila
91804:003:0105

25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,59

tiik

Kasaritsa
91804:003:0406

Viimäe AJ

Suvila
91804:003:0105

12m kinniselt, sügavus 1m
Ø160 1250N, L=12m

Ettevaatust, elekter!

25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,46

3,8 m

TP

Ettevaatust, elekter!

3.1 m
3.1 m
3.1 m
2.5 m

25131 Rõuge-Verijärve tee
91804:003:3290

25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,42

Kivimurru
91804:003:0350

Suvila
91804:003:0106

Projekt: **Võru-Munamäe 10kV fiidri rekonstrueerimine etapp I, Võru vald, Võrumaa**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis: **Asendiplaani vaated 16 ja 17**				Joonise nr: **IP6720-1**	
Projekteeris	**A. Erik**			53 090 199	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	**K. Maaten**			512 7053	Staadium	Tööprojekt
					Keel: EST	Leht / Lehti