

Egne Lappmaa

Saatja: Martin Judanov <martin@samaaria.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 6. veebruar 2024 10:51
Adressaat: Egne Lappmaa
Teema: Re: Tuleohutuskontroll
Manused: Samaaria.zip; Kuvatõmmis (582).png; AKT 20242 Samaaria.asice

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Tegeleme jooksvalt puuduste kõrvaldamisega. Sivero lubas homme tulla nuppu paigaldama. Kustutid paigutame täna ümber ja kleebiste osas olen otsingul.

Päästeameti tõendit Majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse tegevusloa taotluse juurde.

Ma panen siia ka kuvatõmmise manusesse.

Annan homme uuesti teada, kuidas olukord on.

Lugupidamisega

Martin Judanov

Kontakt Egne Lappmaa (<egne.lappmaa@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval N, 1. veebruar 2024 kell 12:48:

Tere,

Edastan kokkuvõtte 01.02.2024.a toimunud tuleohutuskontrolli kohta MTÜ Samaaria Eesti Misjoni Haapsalu Tugikodu hoones:

1. Tähistada Päästemeeskonna sisenemistee vastava märgisega. Märgisega tähistatakse automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi keskseadme asukohale lähim sissepääs hoonesse. Paigaldatakse ukse peale või seinale nähtavale kohale ;
2. Kuna Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseade asub eraldi ruumis, siis seadme asukoha tähistamiseks panna ruumi uksele silt tekstiga „TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM”. Teksti kõrgus peab olema vähemalt 10 mm ;
3. II korruse väljapääsu ukse kõrvale paigaldada tulekahjuteatenupp;
4. II korruse trepikoja ja puhkeruumi vahel on tuletõkkeuks aknaga. Märgitud ukse ümbrus (puhkeruumi poole) peab olema 1,5m ulatuses vaba s.t 1,5m ulatuses ei tohi asuda mingeid esemeid.
5. Tulekustutid paigaldada kohta, kus nad on kergesti kätte saadavad ning ei ole varjatud (peasissekäigu läheduses olev kustuti, köögis olev kustuti).

I korrusel söögi-, puhkeruumis oleva kustuti asukoha märkimiseks paigutada seinale tulekustuti kleebis või paigaldada tulekustuti kergesti kättesaadavasse ja nähtavasse kohta.

6. Saata viimane hooldusakt, mis on EstVent esitanud ventilatsiooni kontrolli/hoolduse kohta.

Eelpool märgitud punktide tõendamiseks saata palun foto e-posti teel. EstVent viimane hooldus või kontrollakt saata samuti e-posti teel.

Ootan Teiepoolset tagasisidet eeloleva osas kuni 07.02.2024.a. Kõik puudused, mis saate selleks ajaks täidetud/tõendatud, jäävad ettekirjutusest välja. 08.02.2024.a alustan haldusmenetlust lähtuvalt Teiepoolsest tagasisidest.

Täiendavalt saada palun e-kiri, mis põhjusel on vajalik Päästeameti tõendit tuleohutusnõuetele vastavuse kohta.

Tulekustutite osas saadan kustuti kirjelduse:

- **Vahtkustuti** – sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni, kummi kustutamiseks. Vahtkustuti tekitab küll täiendavaid niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Vahtkustutite valimisel on eriti oluline jälgida, kas sobib ka elektripinge all olevate seadmete kustutamiseks (kaasaegsed tehnoloogiad seda võimaldavad).
- **Vesikustuti** – sobib puidu, paberi, tekstiili kustutamiseks. Sobib kasutamiseks sellistes ruumides, mida kasutatakse eelnimetatud materjalide ladustamiseks jne.
- **Pulberkustuti** – kõige levinum ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Probleemiks on kui ruumis asuvad elektroonikaseadmed, mida pulbri kasutamine võib kahjustada.
- **Süsihappegaaskustuti** – sobib õli, bensiini, plastmassi, rasva, pingestatud elektriseadmete ja -juhtmete kustutamiseks. Süsihappegaaskustuti peamised ohud on seotud väljuva gaasi väga madala temperatuuriga, mis võib oskamatul kasutamisel tekitada külmakahjustusi. Samuti peab peale kinnises ruumis kustutamist sealt hapniku kontsentratsiooni vähenemise tõttu lahkuma. Probleemiks võib olla ka taassüttimine, sest jahutuse ja lämmatamise efekt on lühiajaline ning võib uuesti süttida.

Lugupidamisega

Egne Lappmaa

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5306 8581

egne.lappmaa@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Tööstuse 19 | Haapsalu

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



OHUTUSE EESTVEDAJA

--

Lugupidamisega
Martin Judanov
MTÜ Samaaria Eesti Misjon
Osakonna juhataja
Tel.+372 53932200
E-mail: martin@samaaria.ee