



Varepõllu  
75101:002:0152

Sonda-Kiviõli jalgte T7  
75101:002:0151

17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee  
75101:002:0062

Puismaa tee 1  
75101:002:0091

12  
0.25

6582900.00

663150.00

### Tingmärgid

- projekteeritav 0,4 kV kaabel torus
- projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
- projekteeritav liitumiskilp LK
- projekteeritav maanduskontuur
- ol.olev 0,4 kV õhuliin
- ol.olev ElaSa kaabel
- ol.olev Telia kaabel

**!ETTEVAATUST!**  
ElaSa kaabel

**!ETTEVAATUST!**  
Telia kaabel

proj.liitumiskilp LK225245  
(1-koh, 3x6A)

Kaabel kinnisel meetodil (L=41m)  
toru 1250N Ø110, sügavusega 1,5 m

Kaabel kinnisel meetodil (L=96m)  
toru 1250N Ø110, sügavusega 1,5m  
tee alt sügavusega 2,0 m

proj.kaabel MPL418987 AXPk 4x50  
L=147m/162m

Uus-Sonda AJ

|   |  |   |  |                 |  |                   |  |
|---|--|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| Projekt:  |  | Teeilmajaama elektrivõrguga liitumine<br>17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee, Varinurme küla, Lüganduse vald, Ida-Viru maakond |  | Tellija:        |  | ENEFIT CONNECT OÜ |  |
| Joonis:   |  | Asendiplaan   |  | Töö nr:         |  | LC0249            |  |
| AS Connecto Eesti<br>Registrikood: 10722319<br>Tuisu tn 19, 11314 Tallinn<br>tel. 606 3100<br>info@connecto.ee<br>www.connecto.ee |  | Projekteeris  |  | Irina Massejeva |  | Joonise nr:       |  |
| Kontrollis  |  | Priit Mürsepp   |  | Mõõtkava:       |  | 1:500             |  |
| Staadium:   |  | Tööprojekt  |  | Leht            |  | Lehti             |  |
|   |  |   |  | 1               |  | 1                 |  |