

Teie: 20.09.2023

Meie: kuupäev digiallkirjas

Liitumistingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistule Tehase 4 Otepää linn

1.Veevarustus

- 1.1. Ühisveevärgiga on võimalik liituda Tehase tänaval piirneva veetorustiku PE De 110 kaudu keevissadulühenduse teel. (märgitud asukohaskeemil) veetoruga PE, De 32mm, PN 16 bar.
- 1.2. Kinnistu piirile paigaldada maakraan.
- 1.3. Veetorustiku läbiviik vundamendist soovitavalt paigaldada hülssi De 50mm.
- 1.4. veetorustiku ehitamisel kasutada elekterkeevis liitmikke kuni veemõõdusõlmeni.
- 1.5. Veesõlm peab paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuure ei tohi langeda alla +4C.
- 1.6. Veemõõdusõlm ehitada välja veemõõtjale $Q_n=1,6\text{m}^3/\text{h}$ koos hoide konsooliga, veemõõtja paigaldab AS Otepää Veevärk. Veemõõdusõlme ehituse joonised leiate aadressi <http://www.otepvesi.ee/nouded-veesolmele/>
- 1.7. Enne veemõõdusõlme torustiku hargnemised on keelatud.

2.Kanalisatsioon

2.1. Tehase 4 liitumiseks ühiskanalisatsiooniga on võimalik Tehase tn tänaval asuvasse kanalisatsioonikaevu (Tehase 1 vastas) ülepumpamise teel (märgitud asukohaskeemil) ,PE De40 mm toru kaudu kliendi poolt paigaldatud pumpla abil .Pumpla juurde paigaldada tagasilöögiklapp.

Torustikke ühendamisel kasutada elektrikeevis liitmikke.

Kanalisatsiooni survetoru peab olema vastava markeeringuga (Pruun joon)

2.2. Kinnistu kanalisatsioonil, mis on ühendatud ühiskanalisatsiooniga ei tohi olla vahel reoveekogumis mahuteid

2.3. Enne ehitustööde algust teavitada AS-i Otepää Veevärk 2 tööpäeva ette.

2.4. Ehitatud torustikud esitada ülevaatuseks AS-ile Otepää Veevärk.

2.5. Sademe- ja дренаazivee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

2.6. Vee tarbimine ühisveevärgist ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni lubatud peale vee- ja reoveeteenuste ostu-müügi lepingu sõlmimist AS-iga Otepää Veevärk.

2.7. Ehitatud torustike kohta koostada teostusjoonis vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016.a määrusele nr.34 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitavad nõuded.

2.8. Liitumistingimused kehtivad kaks aastat.

/allkirjastatud digitaalselt)

AS Otepää Veevärk

Koostas: Olev Järv