



TRANSPORDIAMET

Martin Karro
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee

Teie 16.11.2025 nr 3-2/2872-1

Meie 15.12.2025 nr 7.2-4/25/13724-5

**Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c,
28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d
kinnistute ja lähiala detailplaneering**

Austatud Martin Karro

Oleme läbi vaadanud Teie taotluse kooskõlastada Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d kinnistute ja lähiala detailplaneering ja kooskõlastame selle tingimustel, et Transpordiametiga kooskõlastatakse:

- 1) ehitised, mille kõrgus ületab 45 m (vt lennundusseadus § 35 lg 4) ning üle 45 m kõrguse ehitustehnika kasutamise aja ja tingimused;
- 2) ehitustegevused, mis võivad häirida laevaliiklust või navigatsioonimärkide tööd (meresõiduohutuse seadus § 48 lg 1, lg 2 ja lg 4).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kert Süsmalainen
juhataja
laevateede ja sadamate osakond

Tiit Palgi
5243875, Tiit.Palgi@transpordiamet.ee