

Stanislav Tõnissaar

From: Stanislav Tõnissaar
Sent: teisipäev, 16. aprill 2024 13:29
To: 'Kaur Tammepuu - PERH'
Subject: RE: Paldiski mnt. 52 piksekaitse ettekirjutused
Attachments: Päästeametile esitatavad dokumendid.pdf

Tere

Sain mõõteprotokollid kätte.

Palun esitada lisaks:
teostusjoonised
kaetud tööde aktid
ja hooldusplaan

Stanislav Tõnissaar
ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5323 6619
stanislav.tonissaar@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Kaur Tammepuu - PERH Kaur.Tammepuu@regionaalhaigla.ee
Sent: Sunday, April 7, 2024 11:21 PM
To: Stanislav Tõnissaar Stanislav.Tonissaar@rescue.ee
Subject: Paldiski mnt. 52 piksekaitse ettekirjutused

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Annan teada, et Paldiski mnt. 52 haiglahooneatele on paigaldatud 2023 aasta lõpuga piksekaitse.
Piksekaitse paigaldasime hooneatele Paldiski mnt. 52/8, 52/12 ja 52/14 (ehk 250 kohaline ravikorpus, V ja III osakond).
Manusena piksekaitse kontrollmõõtmise aktid.

--

Tervitustega

Kaur Tammepuu
siseturvalisuse valdkonnajuht
Kriisihalduse talitus

Mobiil +372 5866 7279

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sütiste tee 19, 13419 Tallinn
www.regionaalhaigla.ee

Regionaalhaigla