


Projekteeritud liitumiskilp LK231990

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50
Kaabli nr. MPL432183
L=395m, kaugus=427m
mast nr. M2 - proj. LK231990

Olemasolev Soela (Orissaare) alajaam
Projekteeritud mõõtekilp MK12437

Kaeviku ristlõige.
Tänavavalgustuskaabli paigaldus haljastala all.
Murukatte taastamine (tüüp 4)



Muru
Puhusmaterjal, h=10cm (tõendatud)
Kaeviku tagastis - tõendatud kivisala kohalik pinnas
PEH plastsoru (450n, roheline 75mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

TINGMÄRGID

- 1W1 Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud puurimistoru 1250N
- Haljastuse taastamise ala 378 m²

Muudatuse nr	Kaupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Keskonnaprojekt <small>ENGINEERING & CONSULTANTS</small> OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kproj@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001	Töö nimetus	Töö tellija
Madalpinge elektriliitumine Kivisilla Asendiplaan			Töö väljaandmise aeg	Elektrilevi OÜ
Kontrollis		Altkiri	Objekti aadress	Projekti staadium
Tanel Vaabel		Altkiri	Kivisilla, Soela küla, Saaremaa vald, Saare maakond	TP
Projekteeris		Altkiri		Möötkava
Tanel Vaabel		Altkiri		1:500
				Töö number
				LC2375
				Joonise number
				EL-4-01