

6. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

NIMETUS	MARK/TÄHIS	KOKKU	MÜ
0,4 kV projekteeritud maakaabelliin			
Välisvalgustuse maakaabel signaalujuhtmega, 1 kV (+5%)	ARLC 4G25+2,5Cu	850	m
Maakaabel, 1 kV (+5%)	AXPK 4G25	380	m
Hoiatuslint (+5%)	kollane kile „Elektrikaabel“	800	m
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV	plastkaablile, kuni 25mm ²	65	kompl
Jätkumuhv, 1kV	plastkaablile, kuni 25mm ²	1	kompl
Kaablikaitsetoru (+5%)	d=50 450N	800	m
Kaablikaitsetoru (+5%)	d=75 750N	75	m
Kaablikaitsetoru (puurimistoru)	d=75 1250N	250	m
Kasvumuld		110	m ³
Muruseeme		27	kg
Killustik		22	m ³
Asfalt		71	m ²
Liiv		100	m ³
Tänavavalgustuse juhtimiskilp			
0,4kV valgustuskilp (sokliga pinnases)	vastavalt skeemile (joonis EL-5-02)	1	tk
Tänavavalgustus			
Tänavavalgusti	PHILIPS BGP281 LED60-4S/740 I DM11 CLO DDF2 D948/60S 38W 6000lm IP66	4	tk
Tänavavalgusti	PHILIPS BGP282 LED85-4S/740 I DM11 CLO 52W 8200lm IP66	20	tk
Ülekäiguraja valgusti	PHILIPS BGP281 LED59-4S/757 I DPR1 CLO D9 SRG1048/60S 35.5W 5600lm	3	tk
Kooniline metallmast	A106S 6m	6	tk
Välisvalgusti kandur koonusmastile	VVKM300.60.1	1	tk
Jaland	KBR-2 100-136mm postile 1-6m Onnline	6	kompl
Kaitsekumm	235/126 135-143mm postile	6	tk
Kooniline metallmast	B110S 10m	20	tk
P-konsool	P6015105 / 5°	20	tk
Jaland	KBR-3 128-168mm postile 6-10m onnline	20	kompl
Kaitsekumm	235/145 150-168mm postile	20	tk
Ühenduskomplekt mastile	LCK4-16-06A (LFB16-06A-R+SV15) Ensto	26	kompl
Ühendusklemm	Cu 2,5mm ² (ARLC juhtimisoonale)	22	kompl
Ühenduskaabel	PPJ 3G1,5	240	m
Moodulkaitseelüti (TV-JK nr.58)	1x20A, B, 6kA	3	tk
Maanduspaigaldis			
Kuumsingitud maandusjuht (+5%)	OBO RD10	300	m
Maandusvarras	OBO 219/20 20x1500mm FT	11	tk
Juhtteravik	OBO 1819/20BP 20mm TG	11	tk
Maandusklamber	OBO 2760/20-VA 20mm 8-10/FL40 VA	11	tk
Maandusjuht	Cu 25mm ²	22	m
Korrosioonitõrjelint		2	tk
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga, arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks. Ehitajal on kohustus enne hinnapakumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.			