




Olemasoleva ümbritseva
maapinna kõrgus kui
joonisel "Asendiplaan" ei
ole antud tulevikus
planeeritava maapinna uut
abs kõrgust.




1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitõitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Tõitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Transpordiameti teemaal min. maakaabli paigaldussügavus 1,2m haljasalal, tee all vastavalt asendiplaani viidetele.

Projekteeritud jaotus-liitumiskilp maanduskontuuriga



- Geoaalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-150.
- Teiste kommunkatsioonidega rööpikulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust taotlelda Märjamaa Vallavalitsuel **kaevetööde luba**.

Kaablite paigaldussügavused:
lahtise kaevemeetodi puhul haljasalal min 0,7m;
tee all min 1,2m;
lahtise kaevemeetodi puhul haljasalal
(TRAMi maal) min 1,2m.



Võimalikud vahekaevikud maakaabli paigaldamiseks olemasolevasse reservtorusse D160 450N
Kui ehitaja leiab, et soovib vahekaevikud trassi ulatuses nihutada, juurde teostada, siis võib seda teha vastavalt ehitustehnoloogiale

Paigaldada jaotuskiip **JK71511**

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.12.2023
			Töö nr: ENS-25-150
Töö nimetus: T-29 Märjamaa uue Kaalumaja ristmiku valgustuse madalpingel liitumine 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Orgita küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC4410		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/1
			Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus	Möötkava: 1:500