

Tingmärgid:

- Projekteeritud alajaam
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- 1W2 — Projekteeritud k/p kaabel kaevikus terves pikkuses D160 450N /750N kaablikaitsetorus
- Projekteeritud k/p kaabli jätkuühendus
- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus terves pikkuses 450N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud m/p kaabli jätkuühendus
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- 1W1 — Projekteeritud tarbija m/p kaabel
- Projekteeritud m/p kaabli jätkuühendus tarbija kaablitele
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud k/p õhuliini rekonstrueerimine
- Projekteeritud õhuliini puitmast
- Projekteeritud mastitugi/mastitõmmits
- Õhuliini koridorist eemaldatav võsa ja üksikud puud
- Projekteeritud asendatav AMKA õhuliin
- Olemasolev õhuliini puitmast
- Olemasolev õhuliini betoonmast
- Olemasolev mastitugi/mastitõmmits
- Olemasoleva õhuliini ja masti demonteerimine

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 18.10.2022. (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 8919G		Objekt: Harjumaa Kuusalu vald Kolga-PUDISOO keskpingevõrgu parendamine			koostatud: 18.10.2022
Objekti aadress		Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 13	fail: 8919G Joonis
Koostas	H.Harzia	Joonis: Geodeetiline alusplaan			Kirjanurk EEG000316; 686 MA-k TEL003987 Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harju maakond tel: +37257503312
Kontrollis	G.Raudsepp				

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 8919G (KOOST 10.2022)
   (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Projekteeris:	**J.Lütt**		TELLIJA: **ENEFIT CONNECT OÜ**	AMETKONDLIKE ARHIIVIANDMETE JAOKS
Projekti juht:	**H. Lomp**			
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JOONISE LIIK TÖÖJOONIS	
PROJEKTI NIMI: **Kolga-Pudisoo keskpingevõrgu parendamine Kolga-Aabla küla, Pedaspea küla, Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond**			JOONISE NIMI: **Asendiplaan lehtede jaotus**	MÕÕTKAVA M1:30000
AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee			KUUPÄEV: 04.11.2022 / KOOD / MUUDAT.	
			TÖÖ NR: **IP5330** / JOONIS NR: **EL-1.0** / LEHT: 1 / LEHTI: 1	