

**Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk**

Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

Registrikood: 80361841

E-post: [info@eestiandmeside.ee](mailto:info@eestiandmeside.ee)

Telefon: +372 622 5237

**Projekti kooskõlastus nr TLVK25001**

- 1. Tellija: Road Engineering OÜ**  
Registrikood: 12879658  
Aadress: Vibu tn 3-54, Põhja-Tallinna linnaosa, 10415 Tallinn, Harju maakond  
Kontaktisik: Mariliis Kartau  
Telefon: +372 5167159 E-post: [erki.potisepp@gmail.com](mailto:erki.potisepp@gmail.com)
- 2. Asukoht**  
Kuuste alajaam (18502:003:0006), Koke küla, Kastre vald, Tartumaa
- 3. Sihtotstarve**  
Ehitusprojekt (Kuuste alajaama mahasõidu rekonstrueerimise ehitusprojekt.)
- 4. Kooskõlastus**
  - Projekti (töö nr. P2412) joonised on läbi vaadatud ja kooskõlastatud, tingimustega:
  - Enne kaevetööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!
  - Siderajatis tuleb kaitsta pooltitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb siderajatis vähem kui 50cm sügavusele pinnasest.
  - Tööde teostamine ASV sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Kaneti OÜ järelevalvega. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist ASV sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. ASV liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks saata tegutsemisloa taotlus [haldus@eestiandmeside.ee](mailto:haldus@eestiandmeside.ee) vastavalt tööde teostaja, tellija, omanikujärelevalve, tööde iseloomu, asukoha, teostamise aja ja vastutava isiku kontaktandmetega. Tegutsemisloa taotluse blanketi saab alla laadida siit: <https://eestiandmeside.ee/sidevork/kooskolastamine/>
  - Töökohal peab olema Kaneti OÜ poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.
  - Peale tööde teostamist peavad ASV sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate ASV sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused.

Täiendav info telefonil +372 66 35 645

Käesolev projekti kooskõlastus on koostatud 13.01.2025

Koostaja:

Kaneti OÜ  
Tarmo Kimmel