



PÄÄSTEAMET

ASUTUSESISESEKS
KASUTAMISEKS
Märge tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet

ETTEKIRJUTUS

Metsküla tee 1, Viljandi, 71012

02.07.2026 nr 7.2-6.3/97

Päästeameti Lõuna päästekeskus kontrollis 14.04.2026, 09.06.2026 ja 18.06.2026 ettevõtte **OSAÜHING ELCOMNET** (äriregistri kood **11335005**) majandustegevusteadete **FEH000512**, kus tuvastati rikkumine, mille olemus on kirjeldatud 17.06.2026.a. kavandatavas ettekirjutuses nr 7.2-2.2/4307-1.

Võttes aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ja hinnates haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile **OSAÜHING ELCOMNET** (**11335005**) järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Korrastada majandustegevuse teate FEH000512 andmed vastutava spetsialisti osas.

Selgitus: kontrollides majandustegevusteadet registrist TARVIK nähtus, et ettevõtte **OSAÜHING ELCOMNET** majandustegevusteates numbriga **FEH000512** esineb puudus. Nimelt, mainitud kande tegevusalal „Ehitamine ja hooldamine“ puudub vastutaval spetsialistil (**Sergei Polunin**) kompetents. Teenuse osutamiseks peab vastutav spetsialist omama asjakohast kutsetunnistust ja vastavat kompetentsi. Antud juhul majandustegevusteates märgitud vastutav spetsialist omab kutsetunnistust nr **181865 / Turvasüsteemide tehnik, tase 4**, mis ei ole asjakohane, sest tase 4'l puudub vastutav osa. Majandustegevusteates vastutava spetsialisti poolt vastutavate tegevuste loetelus tuleb kajastada vaid need tuleohutuspäigaldised, mille osas omab määratud spetsialist vastavat kutsetunnistust, turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5 ja valitud kompetentse. Kui eelnimetatud teates kajastatud vastutav spetsialist vastutab tegevuste eest, siis peab sel isikul olema olemas kutsetunnistus koos tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise ja hooldamise ning tulekustutussüsteemi kompetentsiga. Majandustegevusteade loetakse esitatuks, kui majandustegevuse registris on olemas vastutava spetsialisti kinnitus oma õigussuhte kohta ettevõtjaga. Majandustegevusteade tuleb hoida ajakohased

Majandustegevusteate korrigeerimiseks on mitmeid võimalusi, vajadusel võtke ühendust TARVIKu klienditoega. Kui tuleohutuspäigaldiste projekteerimise teenust soovitakse edasi pakkuda, siis tuleb määrata vastutav spetsialist kellel on olemas turvasüsteemide projekteeri, tase 6 kutsetunnistus koos vastava päigaldise kompetentsiga. Kui antud teenuseid enam ei pakuta, siis tuleb esitada majandustegevusest loobumise teade majandustegevuse registri kaudu.

Majandustegevusest saab loobuda ajutiselt registreerides teatel majandustegevusest loobumise ajavahemiku. Majandustegevusest täielikul loobumisel tuleb näidata kuupäev, millest alates majandustegevusest loobutakse.

Alus: Tuleohutuse seadus § 41 lg 7, Tuleohutuse seadus § 33 lg 1 p 1, lg 2, lg 3 ning § 34 lg 2, Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus § 10 lg 4; § 29.

Täitmise tähtaeg : 15.09.2026

Sunniraha hoiatus: kui Te ei täida ettekirjutust tähtajaks, võidakse rakendada tuleohutuse seaduse § 40 alusel Teie suhtes – **sunniraha 500,00 (viissada) eurot.**

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate dokumentidega e-posti teel (Kaire.Lindepuu@paasteamet.ee). Juhul kui ettekirjutust ei saa määratud tähtajaks täita, teavitage sellest enne tähtaja saabumist.

Vaidlustamise võimalused :

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, info@paasteamet.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, trthktartu.menetlus@kohus.ee).

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaire Lindepuu
inspektor
Lõuna päästkeskus
+372 53024918
kaire.lindepuu@paasteamet.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1. OSAÜHING ELCOMNET, eduard@elcomnet.eu