

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL					
JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	ORIGINAAL KOOSKÕLASTUSE ASUKOHT	MÄRKUSED
1	Elektrilevi OÜ	Nr 1108919557 05.09.2025	<p>KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL</p> <p>* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <a href="https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm">https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm</a> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500</p> <p>* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.</p> <p>* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.</p> <p>* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.</p> <p>* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.</p> <p>* Kooskõlastus kehtib üks aasta.</p> <p>* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Teede alla jäävad kaablid kaitstakaitsetoruga (N750). Kaablite paigaldussügavust ei tohi vähendada, vajadusel lasta allapoole (tellida võrguümberehitus).</p>	Digitaalselt allkirjastatud kooskõlastusleht	Nõuded täidab ehitaja
2	Riigimetsa Majandamise Keskus	15.09.2025 nr 3-1.1/2022/6116	<p>Kooskõlastus</p> <p>Küsite oma 05.09.2025 RMKle saadetud e-kirjas kooskõlastust projektile „Leisi aleviku kergliiklustee rajamine. III etapp“ (töö nr 230525B). Projekt hõlmab ka riigile kuuluvat kinnistut Karjalasma metskond 40 (40302:001:0446), millise riigivara volitatud asutuseks on RMK.</p> <p>RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuna projektala paikneb vääriselupaigas (VEP210179) ja Triigi kassikaku püsielupaiga piiranguvööndis, siis palume kavandatud tööde läbiviimiseks küsida täiendavad tingimused kaitseala valitsejalt Keskkonnaametilt.</li> <li>2. Palume Rehe kinnistule projekteeritud mahasõit nihutada Karjalasma metskond 40 kinnistu piirile nii, et selle kaudu oleks võimalik teenindada mõlemat kinnistut. Juhime tähelepanu, et praegune mahasõit Karjalasma metskond 40 kinnistu läänepiiril kavatsetakse antud projektlaheenduse alusel sulgeda.</li> <li>3. Ehitustöid takistavate puude raieks riigimaal taotleb metsateatise RMK Edela regioon. Selleks esitada taotlus koos raadamisala DWG formaadis kihiga aadressile edela.regioon@rmk.ee. Raie ja raiutud puidu käitlemise tingimused leppida RMK Edela regiooniga kokku täiendavalt. Raadamisala piiride sissemärgimine looduses on arendaja ülesanne.</li> </ol>	e-kiri	-

			<p>4. Vastavalt riigilõivuseaduse ja keskkonnatasude seaduse muudatustele rakendusid alates 1. juulist 2024 metsateatise riigilõiv ja keskkonnatasuna raadamistasu, milliste tasumise kohustus on käesoleva projekti elluviijal.</p> <p>5. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida, sh taastada teede katete eelnev seisukord.</p> <p>6. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.</p> <p>7. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt (<a href="http://rmk.ee/spetsialist/riigimaa-kasutus/servituudid">rmk.ee/spetsialist/riigimaa-kasutus/servituudid</a>). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi (<a href="http://pari.kataster.ee">pari.kataster.ee</a>).</p> <p>8. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil <a href="mailto:edela.regioon@rmk.ee">edela.regioon@rmk.ee</a>.</p>		
3	ELA SA	Nr KK4973 15.10.2025	<p>Tingimused:</p> <p>Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.</p> <p>Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb ELASA multitorule vähem kui 30cm pinnast. Lõplik kaitsmise vajadus hinnata ehitustööde käigus koostöös ELASA piirkondliku järelevalve töötajaga. Kaitsetorude paigaldamisel teostusmöödistada kaitsetorud ning ELASA nõuetekohane teostusjoonis edastada ELASA'le andmebaasi ELA-12 vahendusel. Edastamiseks vajaliku töö koodi saamiseks pöörduda ELASA halduse poole aadressile <a href="mailto:elasa.haldus@connecto.ee">elasa.haldus@connecto.ee</a></p> <p>Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.</p> <p>Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <a href="https://elvi.elasa.ee/">https://elvi.elasa.ee/</a></p> <p>Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!</p> <p>Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.</p> <p>Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.</p>	<p>Digitaalselt allkirjastatud kooskõlastusleht</p>	<p>Nõuded täidab ehitaja</p>

			Täiendav info telefonil +372 55609436 Käesolev kooskõlastus koostati 15.10.2025. Kooskõlastus kehtib kuni 15.10.2027.		
--	--	--	--	--	--