

**TEENUSE OSUTAMISE  
AKT NR 1108919557****TEENUSE TELLIJAJ**

NIMI / ÄRINIMI <b>OSAÜHING KLOTOID</b>	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD <b>10207096</b>
ESINDAJA NIMI <b>ANDRI PÕRK</b>	ESINDAJA TELEFON <b>5257248</b>

**OSUTATUD TEENUS**

NIMETUS <b>Projektide koostööstamine: keskmine projekt</b>	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT <b>Orissaare mnt , Leisi alevik, Saaremaa vald (KLT III etapp)</b>	
MAKSUMUS <b>35.00</b>	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV <b>05.09.2025</b>
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI <b>Maie Erik</b>	

**Teenuse osutaja:**  
Maie Erik  
Elektrilevi OÜ

**Teenuse tellija:**  
ANDRI PÕRK

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 1108919557

Kooskõlastuse kuupäev 05.09.2025

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10207096

Ettevõtte nimi OSAÜHING KLOTOID

Kontakisik ANDRI PÕRK

Objekti aadress Orissaare mnt , Leisi alevik, Saaremaa vald (KLT III etapp)

Töö number 230525B

Töö sisu Leisi aleviku kergliiklustee koos vertikaalplaneeringuga. III etapp

Etapp Eelprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

\* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

\* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

\* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

\* \* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Teede alla jäävad kaablid kaitsta kaitsetoruga (N750). Kaablite paigaldussügavust ei tohi vähendada, vajadusel lasta

allapoole (tellida võrguümberehitus).

**KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS**

Maie Erik

Elektrilevi OÜ