

**ELERING AS KOOSKÕLASTUS nr 12-9/2026/1
06.01.2026**

Kooskõlastuse taotleja:

Taotleja E-Mail:

Objekti iseloomustus:

Riigitee 19270 Suigu-Tootsi tee km 7,5-8,15 ehitusloa menetlusse kaasamine

Transpordiamet

info@transpordiamet.ee

Riigitee 19271 Tootsi-Piistaoja tee km 1,0-2,6 ja

K-Projekt AS töö „DPS1 Riigitee nr 19271 Tootsi-Piistaoja ja 19270 Suigu-Tootsi tee, Tootsi viadukt, Juurdepääsu- ja hooldusteed (OR2205)

Planeeringuala läbib Elering AS-le kuuluv Vändra-Pärnu D-kategooria maagaasi ülekandetorustik, mille nominaalne läbimõõt on DN250 mm ja projekteeritud töö rõhk 54 barg (siin ja edaspidi kui Gaasitorustik). Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus on 5 m toru teljest mõlemale poole (MTM määrus nr 73, § 13).

Planeeringualale jääb lisaks ka Tootsi liinikraanisõlm (katastril 93001:002:0308; siin ja edaspidi Liinikraanisõlm), kaitsevööndi ulatus piirdeaiast 10m. Gaasitorustiku kaitsevööndis on keelatud tegevused, mis võivad kahjustada Gaasitorustiku, mh ei tohi ehitada ehitisi, eemaldada ja kuhjata pinnast (kooskõlas EhS §70 lg 2).

Elering ei kooskõlasta K-Projekt AS tööd (põhiprojekti staatuses) „DPS1 Riigitee nr 19271 Tootsi-Piistaoja ja 19270 Suigu-Tootsi tee, Tootsi viadukt, Juurdepääsu- ja hooldusteed (OR2205). Taotlusega esitatud projekt ei vasta Eleringi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

/allkirjastatud digitaalselt/

Vambola Randmaa

Elering AS

Gaasivõrgu üksuse juht

tel. 516 2521

Tiit Toomits, 5567 1553

Tiit.Toomits@elering.ee