



PÄÄSTEAMET

Tõnis Kõiv
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 16.09.2025 nr 6-1/5936

Meie 10.10.2025 nr 7.2-3.1/5662-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Kurna küla Linda
kinnistu ja lähiala detailplaneering
(kovID DP1183)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Kurna küla Linda kinnistu ja lähiala „ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Detailplaneeringus ei ole arvestatud, et sellise mahuga hoonete puhul on vaja tagada päästetehnika ligipääs kõikidele ehitise külgedele vastavalt EVS 812-7:2018 p 14.1.7.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus

Garri Mölder
+372 53235994
garri.molder@paasteamet.ee