



Tingmärgid

- projekteeritav 0,4 kV kaabel torus
- projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
- projekteeritav maanduskontuur
- ol.olev jaotus-/liitumiskilp JK/LK
- ol.olev 0,4 kV kaabel
- ol.olev 0,4 kV õhuliin
- olemasolev veetrass
- olemasolev kanalisatsioonitrass
- olemasolev side
- demonteeritav 0,4 kV võrk

lisaku metskond 45
81501:005:0279

6542850.00
682450.00

- lahti kaevata

M10

lisaku metskond 45
81501:005:0279

Kõrtsi tn 2
81501:001:0159

projekteeritav kaabel
MPL368445 AXPk 4G120,
L=283m/310m
Kõrtsi tn 2
aitsetorus Ø110 1250N

M8
lahti kaevata

M9

Kaabel kinnisel meetodil (L=84m)
toru 1250N Ø110, sügavusega 1,0m

Kõrtsi tn 4
81501:001:0162

Leht2

M12

lisaku metskond 45
81501:005:0279

Leht4

Leht3

M11

Projekt:		Rannapungerja II: (Jõhvi) F1 KPH, Rannapungerja küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond		Tellija:		ENEFIT CONNECT OÜ	
Joonis:		ASENDIPLAAN		Töö nr:		IP4463	
		Projekteeris	Irina Massejeva	Joonise nr:		EL-4-01	
		Kontrollis	Priit Mürsepp	Möötkava:		1:500	Leht
				Stadium:		Tööprojekt	3
							4