



PÄÄSTEAMET

Triin Biesinger
Advokaadibüroo LINKLaw OÜ
triin.biesinger@linklaw.ee

Teie 20.01.2026 nr

Meie 03.02.2026 nr 7.2-2.1/464-2

**Päring seondult Suur-Sõjamäe tn 39
Tallinna ohtlike jäätmete
käitluskeskusega**

Eelpool viidatud kirjalikutes vastused tuginesid sel hetkel oleval informatsioonile ning ennekõike esialgsele ehitusprojektile. Kuna kõnealuse menetluses osales Päästeamet ehitusprojekti eelprojekti kooskõlastamisel ja kasutusloa protsessis siis vastuste koostamisel ka nendest lähtuti sel hetkel olemasolevast informatsioonist.

Suur-Sõjamäe tn 39 jäätmete käitluskeskusele koostati tööprojekt kasutusloa protsessi käigus, kus muudeti esialgset projektlahendust varjualuste all põlevmaterjali ladustamise osas. Päästeamet ei koosta ega sisusta ehitusprojektide tuleohutuslades kirjeldatud vaid kontrollib selle vastavust õigusaktidele ning tehnilistele normidele järelevalveorganina.

Tuleohutuse tööprojekti oli kirjeldatud põlevmaterjalide ladustamine ning see oli ka minu hinnangul kooskõlas Siseministri määrus nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ peatükk 3-s kirjeldatud nõuetega s.h tuleohutuskuj, mis on nõutav 6 meetrit elu- või töökohaga hoonest.

Kokkuvõtvalt on Päästeameti kooskõlastus varjualuste ladustamise osas antud vastavalt kasutusloa menetluse käigus esitatud tuleohutuse tööprojektile. Kui projektis kirjeldatud meetmed vastavad asjakohasele õigusaktile siis kooskõlastamisest keeldumiseks puudub juriidiline alus.

Lugupidamisega

Garri Mölder
Ohutusjärelevalve büroo
peainspektor
garri.molder@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

