



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Valga

13.02.2023 nr 7.2-6.3/14

### **Sunnivahendi rakendamise edasilükkamine ja ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine**

Läbi vaadanud Linna Auto OÜ hoone, aadressiga Linna küla, Tõrva vald, Valga maakond seotud haldusmenetluse materjalid ning arvestades Teie poolt taotluses toodud põhjendusi, Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1132 nõuet nr 2 (algne ettekirjutus nr 7.2-6.3/840), ning määrab uue täitmise tähtaja aadressaadile Linna Auto OÜ (registrikood 10299448) alljärgnevalt:

**Paigaldada hoone kõikidesse ruumidesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et oleks tagatud tulekahju varajane avastamine ja võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest õigeaegselt evakueeruda.**

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 3 lg 1 p 4, § 32 lg 1; Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 5 lg 3 ja § 6 lg 3.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 – Isik on kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Eeldatakse, et tuleohutuspaigaldis on nõuetekohane, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on järgitud asjakohast standardit või muud samaväärset dokumenti.

Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 5 lg 3 - Hoonele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine.

Siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 § 6 lg 3 - Tuletõkkeseptsioon tuleb varustada anduritega täielikult, lisaks sellele varustatakse anduritega:

- 1) katuse- või varjualune, kus hoiustatakse põlevmaterjali, mille põlemiskoormus on üle 300 MJ/m<sup>2</sup> ning mille pindala 5 m<sup>2</sup> ja enam;
- 2) pööningud kõrgusega alates 1,5 m.

Paikvaatlusega tuvastati, et automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem puudub.

**Uus täitmise tähtaeg: 31.08.2023. a.**

**Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan Tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1000 (üks tuhat) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB Pank EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

LHV Pank EE777700771003813400

Luminor Bank EE701700017001577198

Maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: “Linna Auto OÜ 13.02.2023. ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. **Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. **Haldusakt on vaidlustatav vaid uue tähtaja osas.**

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästkeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Lõuna päästkeskus

[kadi.roots@rescue.ee](mailto:kadi.roots@rescue.ee)