



TRANSPORDIAMET

Viimsi Vallavalitsus  
info@viimsivv.ee  
Nelgi tee 1  
74001, Harju maakond, Viimsi vald,  
Viimsi alevik

Teie 01.09.2026

Meie 07.09.2026 nr 7.1-2/26/15458-2

**Püüsi küla Rohuneeme tee 93c kinnistu  
elektrivõrguga liitumise ehitusteatise  
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Viimsi valla Püüsi küla Rohuneeme tee 93c kinnistu (katastritunnus 89001:003:0567) elektrivõrguga liitumise ehitusteatise nr 2611201/22793 (menetlus nr 565995). Ehitusteatise aluseks oleva projektiga on kavandatud elektrikaabli ja liitumiskilbi (edaspidi tehnovõrk) paigaldamine riigitee nr 11251 Viimsi-Rohuneeme tee km 5,20-5,21 tee kaitsevööndis.

Ehitusteatise on esitatud elektri maakaabelliini ja elektrikilbi (EHR kood 221515731) ehitamiseks. Ehitusteatise aluseks on „Rohuneeme tee 93c elektriliitumine madalpingel, Taimela tee, Taimela tee 1, Püüsi küla, Viimsi vald, Harju maakond (projektikood JT3299)“ tööprojekt (AS Elektritsentrum, töö nr 26012).

Ehitusteatise aluseks olev projekt ei vasta Transpordiameti juhendile [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusteatise kooskõlastamata** ja esitame alltoodult oma põhjendused:

1. Tagada paigaldatava elektri maakaabli kaugus teemaal paiknevast truubist min 2,0 m. Lisada asendiplaanile mõõtjoon.
2. Tagada avatud kaeviku vähim kaugus teemaal paikneva kraavi välisnõlvast min 1,0 m. Lisada asendiplaanile mõõtjoon.
3. Edastada asendiplaani joonis .dwg formaadis.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson  
peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus  
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee

Lisa: asendiplaan  
katete taastamise plaan