

TABEL 4. VENTILATSIOONI MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON.

Nº	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
	SV-1			
1.	Õhukanali õhu steriliseerimise seade (Proair)	SNE-FAP	tk	1
2.	Kombineeritud õhuvõtu-ja väljaviskekatuseotsik (ETS Nord)	UHC 300	tk	1
3.	Kombineeritud katuseläbiviik (ETS Nord)	UHCT 300	tk	1
4.	Ajamiga 230V sulgur (tih.kl.3)	Ø 315	tk	2
5.	Ajamiga sulgklapp	Ø 160	tk	8
6.	Ajamiga sulgklapp	Ø 125	tk	8
7.	Mürasummuti	NTP-315-1000	tk	4
8.	Tuletõkkeklapp EI30	FDI 315	tk	2
9.	Tuletõkkeklapp EI30	FDI 250	tk	4
10.	Tuletõkkeklapp EI30	FDI 125	tk	1
11.	Tuletõkkeplafoon EI30	FDV-160	tk	1
12.	Reguleerklapp	IRIS 315	tk	2
13.	Reguleerklapp	IRIS 250	tk	2
14.	Reguleerklapp	IRIS 160	tk	5
15.	Reguleerklapp	IRIS 125	tk	6
16.	Õhujaotaja	KTS 160	tk	9
17.	Õhujaotaja	KTS 125	tk	6
18.	Õhujaotaja	KTS 100	tk	1
19.	Plafoon	KSO 160	tk	4
20.	Plafoon	KSO 125	tk	9
21.	Plafoon	KSO 100	tk	3
22.	Siirdõhurest	300x150	tk	5
23.	Siirdõhurest	200x100	tk	1
24.	Üleminek	Ø315/250	tk	2
25.	Üleminek	Ø250/200	tk	4
26.	Üleminek	Ø200/160	tk	4
27.	Üleminek	Ø160/125	tk	3
28.	Põlv 90	Ø315	tk	27
29.	Põlv 90	Ø250	tk	6
30.	Põlv 90	Ø160	tk	9
31.	Põlv 90	Ø125	tk	12
32.	Põlv 45	Ø315	tk	8
33.	Sadul	Ø315/315	tk	1
34.	Sadul	Ø315/250	tk	2
35.	Sadul	Ø315/160	tk	2
36.	Sadul	Ø315/125	tk	1
37.	Sadul	Ø315/100	tk	2
38.	Sadul	Ø250/160	tk	2
39.	Sadul	Ø250/125	tk	6
40.	Sadul	Ø200/160	tk	4
41.	Sadul	Ø200/125	tk	1
42.	Sadul	Ø160/160	tk	1
43.	Sadul	Ø160/125	tk	5
44.	Sadul	Ø160/100	tk	1
45.	Kolmik	Ø125/100	tk	1

Ventilatsiooni spetsifikatsioon

46.	Pime	Ø315	tk	1
47.	Puhastusluuk	TLP 315	tk	8
48.	Puhastusluuk	TLP 250	tk	4
49.	Puhastusluuk	TLP 160	tk	2
50.	Puhastusluuk	TLP 125	tk	2
51.	Tsingitud lehtterasest spiraalõhutoru	Ø 315	m	36
52.	Tsingitud lehtterasest spiraalõhutoru	Ø 250	m	36
53.	Tsingitud lehtterasest spiraalõhutoru	Ø 200	m	15
54.	Tsingitud lehtterasest spiraalõhutoru	Ø 160	m	45
55.	Tsingitud lehtterasest spiraalõhutoru	Ø 125	m	18
56.	Tsingitud lehtterasest spiraalõhutoru	Ø 100	m	3
57.	Soojusisolatsioon s=50mm	Paroc AIM	m ²	2
Õhutoruliitmikude ja isolatsiooni kogus täpsustatakse montaaži käigus ja ostetatakse vajadusel.				

