


| Nr.  | Nimetus    | Pind                |
|------|------------|---------------------|
| 2.1  | Kabinet    | 15.6 m <sup>2</sup> |
| 2.2  | Kabinet    | 15.6 m <sup>2</sup> |
| 2.3  | Puhkeruum  | 13.3 m <sup>2</sup> |
| 2.4  | Kabinet    | 12.0 m <sup>2</sup> |
| 2.5  | Kabinet    | 16.9 m <sup>2</sup> |
| 2.6  | WC         | 2.9 m <sup>2</sup>  |
| 2.7  | Abiruum    | 2.9 m <sup>2</sup>  |
| 2.8  | WC         | 1.9 m <sup>2</sup>  |
| 2.9  | Koridor    | 25.0 m <sup>2</sup> |
| 2.10 | Ventkamber | 8.5 m <sup>2</sup>  |

#### SV-1

- Sissepuhke-väljatõmbeagregaat Komfovent Verso CF1300 VE C6 L1  
-S-ventilaator L=+360 l/s; P=220 Pa; N=0,37 kW  
-V-ventilaator L=-360 l/s; P=220 Pa; N=0,37 kW  
-rootorsoojusvaheti (k.t.=84%)  
-elektrikalorifeer Q=4,5 kW  
-2 filtrit EU7/EU5  
-automaatikaplokk
- Ajamiga sulgur Ø315 (tihendusklass 3) (vertikaalsed, välisosa)
- Müra summuti NTP-315-1000 (2 tk; vertikaalsed, sisseosa)
- Müra summuti NTP-315-1000 (2 tk; vertikaalsed, välisosa)

#### LEPPEMÄRGID:



#### MÄRKUSED:

- ÕHUHAARDE-JA VÄLJAVISKETORUD VENTKAMBRIS ISOLEERIDA SOOJUSISOLATSIOONIGA s=50mm
- TULETÕKKEPIIRIDEST LÄBIMINEKUL VARUSTADA VENTKANALID TULETÕKKEKLAPPIDEGA. LÄBIVIIGU KOHT TIHENDATAKSE (näit. GPG seguga), ET LÄBIVIIGU EI NÕRGENDAKS.
- PUHASTUSLUUGID PAIGALDADA VASTAVALT KEHTIVATELE NORMIDELE, KUID KINDLASTI KA TULETÕKKEKLAPI JUURDE.
- KÕIK PROJEKTIS OLEVAD SEADMED ON TOODUD NÄITENA.

|         |   |         |   |          |            |
|---------|---|---------|---|----------|------------|
| Objekt  | SÖÖKLA-MAJUTUS-JA BÜROOHOONE ÜMBEREHITAMINE | Aadress | Jaani tn.2<br>Järva-Jaani alev<br>Järva maakond     | Töö nr.  | 1046/0122  |
| Tellija | Kreedo OÜ                                   | Joonis  | II KORRUSE<br>KABINETIDE<br>VENTILATSIOONI<br>PLAAN | Mõõtkava | 1/100      |
| Insener | A. Klaasen                                  |         |   | Kuupäev  | 06/01/2020 |
| Insener | T.Jürgenson                                 |         |   | Staad.   | PP         |
|         |   |         |   | Leht     | KV-02      |