

Ventseadmete tehnilised andmed

TABEL 2. VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU JA TEHNILISED ANDMED

Süst. nr.	Seadme tüüp	SFP kW/m ³ /s	Klapp	Filter	Ventilaator				Soojustagasti		Küttekalorifeer			Õhujahutamine		Tenindus piirkond	Seadme asukoht	Keskmise tööaeg, t
					L l/s	H Pa	P _{nom} kW	P _{el} kW	tüüp	k.t.%	Ts/Tv °C	Q kW	Sooj. kandja	Qj kW	Külm. kandja			
S-1 V-1	Komfovent Verso SF1300 VE C6 L1	1,73	ajamiga 230V isoleer tihedus klass3, 2 tk	F7 M5	360 360	220 220	0,32 0,32	0,37 0,37	suur plaat	84	12/20	4,5	elekter	-	-	iluteenindus ruumid ja kabinetid	2.korr. vent. kamber	8