



Vaade 3

Vaade 4  
M 1:500

Vaade 5

**Tingmärke**

- Projekteeritud KP maakaabellin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Raadamisala

- Olev gaasitorustik
- Olev sidekanalisatsioon
- Olev sidekaabel
- Tööst väljas olev sidekaabel
- Olev KP kaabel
- Kaastruktuurse piri

**Märkused:**

- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
- Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
- Kaabli vähim sügavus mulde niivast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

**Linide tähistustes on enne kaldjoont traasi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus**

**Kasutatud materjal:**

1. Geocalus - Kirjanurk OÜ (löö nr. 103856) 07 2023

**Kõrgused EH2000 süsteemis**

Projekt	Räpina-Leevaku 10 KV fildri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)	Joonis	Aasendiplaani vaade 4	Tallinna Enefit Connect OÜ
Projekti		Joonise nr.	IP6203-K2-1	
LEONHARD WEISS OÜ	LEONHARD WEISS OÜ	Projektant	K. Kangro	24.11.2023
E-post: esiraha@leonhard-weiss.com	E-post: esiraha@leonhard-weiss.com	Kontrollis	K. Maaten	31.12.2023
Tel: +372 601 2285	Tel: +372 601 2285	Projektskiht		
Registreeritud 12083348	Registreeritud 12083348			