




1. GEODEETILISE ALUSPLAANID ON KOOSTANUD OÜ KIRJANURK, TÕÖ NR. 14174G (KOOST 10.2025),  
(kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE  
VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDEDE KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAAL TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA  
JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEE TÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS -  
" MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD " TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.




**Paigaldada maandus liitumiskilbile,  $R_m \leq 100\Omega$**   
**Tarbijajaabli tarvis paigaldada D50 PVC**  
**450N toru, min 2m kilbi seinast! Ots tuua**  
**maapinnale ja sulgeda.**

|   |   |
|---|---|
| —1W1—   | Projekteeritud m/p kaabel kaevikus<br>450N kaablikaitsetorus. |
|  | Projekteeritud maandus  |
|  | Projekteeritud liitumiskilp                                   |

Projekteeritud ühekojaline liitumiskilp LK237616  
Kutsari-Karli kinnistu elektrivarustuse tarvis.  
Kilbi uke avanemise suund maantee suunas.  
Peakaitse kilbis: 3x20A, PLC arvesti.  
EIC kood: 38ZEE-00806419-1.  
Maapinna kõrgus ±0,00=61,00

**Projekteeritud maakaabel AXPk 4G120 (LK161039 - LK237616),  $L_{trass}=150m$  ( $L_{kaabel}=154m$ ), nr MPL442035. Kaabel terves ulatuses D110 450N kaablikaitsetorus.**

Olemasolev LK161039 kilp.  
Kilpi paigaldada hargnemisklemmid,  
hargnemisklemmide tõsta ümber  
ol.olev toitekaabel.  
Hargnemisklemmidelt paigaldada  
juhtmed pealülitini ja ühendada kilpi  
projekteeritud maakaabel.

|  |            |          |   |         |                        |  |
|--|------------|----------|---|---------|------------------------|--|
| Märkuused L-EST97 süsteimis, kõrgused EH2000 süsteemis   |            |          |   |         |                        |  |
| Katastrialsete piiride väljavõtte ja Ruumiameist 01.10.2025. Kihil "PIIR" esitatud piiripunkte asukohad on informatiivsed. |            |          |   |         |                        |  |
| TÖO NR   | 14174G     | OBJEKT   | Kutsari-Karl kinnistu elektriliitumine      |         |                        | <br><b>Kirjanurk</b><br>TEL: +372 630 8872   E-POST: 000316@kirjanurk.ee<br>YLEIS: kirjanurk.ee; tel: +372 630 8872<br>LÕUNA 33 Põltsamaa linn, Jõgeva maakond, Eesti |
| TÖO KOOD   | L04151     | AADRESS  | Viljandi maakond Viljandi vald Matpera küla |         |                        |  |
| KOOSTAS  | M. Mändla  | PÄIL     | 14174G geoaals                              |         |                        |  |
| KONTROLLIS   | M. Sepp    | MÕOTKAVA | 1:500                                       | LEHT    | 1 / 1                  |  |
| MÕÕDUSTATUD  | 01.10.2025 |          |   | JOOINIS | Geodeetiline alusplaan |  |

|  |         |                           |                |                              |  |                    |                        |             |
|--|---------|---------------------------|----------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------|
| Projekteeris:  | J.Lütt  | TELLIJA:                  | ELEKTRILEVI OÜ |                              |  |                    |                        |             |
| Projekti juht:   | H. Lomp |                           |                |                              |  |                    |                        |             |
| TOIMING  |         | VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT |                | JOONISE LIIK                 |  | TÖÖJONIS           |                        |             |
| PROJEKTI NIMI:<br>Kutsari-Karli kinnistu liitumine elektrivõrguga<br>Matapera küla, Viljandi vald, Viljandi maakond  |         |                           |                | JOONISE NIMI:<br>Asendiplaan |  |                    | MÕÖTKAVA<br><br>M1:500 |             |
|  AS STIK-ELEKTER<br>Roosna-Alliku vald, Järva maakond<br>Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452<br>stik-elekter@stik-elekter.ee |         |                           |                | KUUPÄEV:<br>08.10.2025       |  | KOOD               |                        | MUUDAT.     |
|  |         |                           |                | TÖÖ NR:<br>LC4151            |  | JOONIS NR:<br>EL-1 | LEHT:<br>1             | LEHTI:<br>1 |
|  |         |                           |                |                              |  |                    |                        |             |