


Olemasolev võrk



224:2:18
10,5W.L1
450352/3K
6m.0m

224:2:19
10,5W.L2
450352/3K
6m.0m

224:2:20
10,5W.L3
450352/3K
6m.0m

224:2:21
10,5W.L1
450352/3K
6m.0m

224:2:22
10,5W.L2
450352/3K
6m.0m

224:2:23
10,5W.L3
450352/3K
6m.0m

Ik (1) =124A
Ltrass=226m
Lkaabel=250
Pi=63W

TINGMÄRGID

Projekteeritud pinnasesse paigaldatav
tänavavlagustuse maakaabel AXPB 4G35, 75 mm PVC
750N kaitsetorus.

Projekteeritud tänavavalgusti 6m metallist mastil.

Korduvmaanduspaigaldis $R_m < 100 \Omega$

Kilbi nr: Toitefiidri nr: Valgusti number
valgusti võimsus/Valgusti faseering
Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (3K=4000K ja 3K=3000K)
Valgusti kõrgus/konsooli pikkus

Mõõtkava:	Staadium:	Eriala:	Objekti aadress:	
	TP	EL	Kooli tee, Ilmatsalu alevik, Tartu maakond	
ELCAD:			Töö nimetus:	
Joonise nimetus:			Kooli tee kergliiklustee valgustus	
Elektivõrgu skeem			OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002	
Töö number:	Joonise number:	Jooniste nr (arv):	Koostas:	Kuupäev:
00806-24	EL-8		Mattias Herzmann	01.07.2024
			Kontrollis:	
			Marko Liblik	