



PÄÄSTEAMET

Jorma Riivald
Otepää Vallavalitsus
vald@otepaa.ee

Teie 28.05.2025 nr 6-7/1286

Meie 09.06.2025 nr 7.2-3.2/3233-1

Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Pääteseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Mati Umbleja kooskõlastamast Valga maakonnas, Otepää linnas, Kagumohni katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Planeeringu alal ei ole tagatud hoone kustutamiseks vajalik veevooluhulk.

Alus: Siseministri 18.02.2021.a määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord § 5 lg 1 ja § 7 lg 1.

Selgitus: Veevaldajalt saadud info põhjal ei taga olemasolev veetrass vajalikku minimaalset veevooluhulka 10 l/s.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Umbleja
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästekeskus

+372 4354513
mati.umbleja@paasteamet.ee