



Katseprotokoll NH2025/V165193M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: Tähesaju Lastehoid OÜ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tähesaju tee 21, 13917

Veeallika valdaja: AKTSIASELTS TALLINNA VESI Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614

Proovivõtu koht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tähesaju tee 21, ruum 115

Proovivõtja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 25.09.2025 kell: 13:15 Analüüs alustatud: 25.09.2025 kell: 15:13

Proov toodud laborisse: 25.09.2025 kell: 14:25 Analüüs lõpetatud: 29.09.2025

Proovivõtuprotokoll nr: **KL2025AR31156** Protokoll vormistatud: **30.09.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	39	Märkus ¹	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus¹: Ebaloosulike muutusteta.

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)

