



PÄÄSTEAMET

Enefit Energiatootmine AS
tootmine@energia.ee
ulo.reimo@energia.ee

Teie 29.01.2020 nr NJ-JUH-11/91

Meie 13.03.2020 nr 7.2-2.3/1055-2

Järelkontrolli tulemused

23. detsembril 2019. aastal on andnud Päästeameti Ida päästekeskus Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile haldusmenetluses nr 7.2-5.4/3225 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/3033 Õlitööstuse Enefit140 utmis- ja kondensatsiooniosakondade kohta (retordihoone ja kondensatsiooniala ehitise ehisregistrikoodid: 102020143 ja 102020144), aadressiga Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

30. jaanuaril 2020. aastal on esitanud adressaadi esindaja ettekirjutuse punktide nr 1, nr 2 ja nr 3 täitmist kinnitatavad tõendusmaterjalid.

31. jaanuaril 2020. aastal on esitanud adressaadi esindaja vastuseks teatisele kavandatavast haldusaktist nr 7.2-2.3/13095-4 puuduse kõrvaldamist kinnitatava tõendusmaterjali.

Tuletame meelde, et haldusakti nr 7.2-6.4/3033 punktidega nr 4 ja nr 5 kohustati adressaati:

- moodustama retordihoone +6,9 kõrgusmärgil paiknevast ventilatsiooniruumist omaette tuletõkkeseksioon objektil 30.08.2020-ks;
- viima vastavusse retordihoone põhjapoolse osa eri kõrgusmärkidelt viivate evakuatsioonipääsude hooneväline trepp tuleohutusnõuetega selliselt, et hoonevälisel evakuatsioonitrepil oleks tagatud ohutu liikumine 31.12.2021-ks.

Palume meid kirjalikult informeerida ettekirjutuste täitmisest postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Haldusorgan vabandab vastuse viibimise pärast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee