



Aimla metskond 107
79701:001:0044

Projekteeritud maakaabel KPL421047
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6;

Kaabel viia truubi kõrvalt;
min. 1,0m vooluala põhjast

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Päävalle 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 05.02.2026
Töö nimetus:	Väluste lasketiir Riiuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingeli. LC4783. Tööprojekt		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-132	
			Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 004	
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 004	E-mail: +372 553 4119 jaanus@strumtec.ee	Mõõtkava: M1:500 A2		
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		