



**TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/11391-4**

27.12.2024

<b>Projekti nimetus</b>	TALLINNA HELENI KOOLI PROJEKTEERIMINE
<b>Aadress</b>	Harjumaa, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ehte tn 7
<b>Staadium</b>	Eelprojekt
<b>Tellija nimetus ja aadress</b>	Tallinna Linnavaaramet, Harju maakond, Tallinn, Vabaduse väljak 10, 10146
<b>Andmed projekteerija kohta</b>	SIRKEL & MALL, Laki 5, 10621, Tallinn, info@sma.ee, 6555480
<b>Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr</b>	23.12.2024, nr 9.3-1/24/11391-3

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:**

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele”
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”
- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad (edaspidi standard EVS-EN 12464-1:2021)
- EVS 906:2018 Mitteleuhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes
- Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.“
- Sotsiaalministri 25.01.2002 määrus nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.“ (edaspidi määrus 25)

## **Terviseohutuse hinnang:**

Tallinna Heleni Kooli projekteerimise (Ehte 7, Tallinn) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

1. Eelprojekti elektrivarustuse tugevvoolu seletuskirja punkti 1.15.1 tabeli kohaselt on õpilaskodu magamisruumide ja puhkeruumi tehisvalgustustugevus 200 lx. Arvestades, et Tallinna Heleni Kooli on planeeritud ruume kasutama muu hulgas ka nägemispuudega lapsed, siis vastavalt standardi EVS – EN 12464-1:2021 tabeli 44 esitusnumbrile 44.21 on õpilaste ühisruumide tehisvalgustustugevus 300 lx.
2. Eelprojekti elektrivarustuse tugevvoolu seletuskirja punkti 1.15.1 tabeli kohaselt on auditooriumi ühtne rägustegur  $UGR_L = 22$ , mis ei vasta standardi EVS - EN 12464 - 1:2021 nõuetele, mille kohaselt on auditooriumi  $UGR_L = 19$ . Juhime tähelepanu, et standardis on esitatud ühtse rägusteguri  $UGR_L$  enamalt lubatavad väärtused.
3. Joonisel AR-5-0101 on ruum L-012 füsioteraapia ruum ning elektrivarustuse tugevvoolu seletuskirja punkti 1.15.1 tabelis ja kütte, ventilatsiooni ja jahutuse seletuskirja punkti 2.4 „Sisekliima parameetrid“ tabelis on viidatud füsioteraapiaruumile. Juhime tähelepanu, et määruse 25 § 11 kohaselt ei või põhiruumid asuda keldrikorrusel ning ruumide kõrgus ei või olla väiksem kui 2,5 m. Põhiruumid, välja arvatud erivarjestust vajavad ruumid, peavad olema loomuliku valgusega. Füsioteraapia ruumi planeerimisel lähtuda määrusest 25.

Köögi- ja selle sisustuse hindamine „Toiduseaduse” alusel ei kuulu Terviseameti pädevusse.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

51975317  
[gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)