



Märkused:
1. Jätkumuhvi ja pingepiiriku täpsed mõõdud selgitada välja tööprojekti
2. Maakaabli lõplik paigaldusraadius vastavalt kaabli spetsifikatsioonile
3. Vundamendi lõplik suurus vastavalt tegelikele koormustele ja seadmete mõõtmetele

<div>evecon</div>		Reg no. 10340286 Lossi 3 / Kuressaare Saaremaa / Estonia		Objekt: Raudsepa akupanga 330kV maakaabelliin	Moot: M1/50
Joonestab: V. Viiklepp +372 56 152 225		Kontrollis: V. Viiklepp		Aadress: Tõnu küla, Valga vald, Valgamaa	
Nimetus: Kaabli otsamuhv alajaamas		Joonis nr: E110-003		Töö nr. E110	Staat. Eelprojekt
Kuupäev: 27.09.24		Lk: 1			