

Post 2–1

M 1:10




a – a

b – b




c–c




Det.3

M 1:10




Det.4

M 1:10




Det.5

M 1:10




Det.1

M 1:10



Det.2

M 1:10



MÄRKUSED:

1. ELEMENTIDE OMAVAHEL KOKKUKEEVITAMISEL JÄLGIDA ORIENTATSIOONIMÄRKI
2. TERASE TUGEVUSKLASS VAADATA SPETSIFIKATSIOONIST, KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.3.
3. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI $Sa2\frac{1}{2}$ JA TSINKIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C3.
4. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:2008+A1:2011 STANDARDILE.
5. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTRODDI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
6. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
7. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=5mm, KUID MITTE SUUREM KUI MINIMAALNE ÜHENDATAVA DETAILI SEINA PAKSUS.
8. KANTTORUD KEEVITADA KOKKU KOGU KOKKUPUUTEJOONE ULATUSES.
9. TERASDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–2.1

* – ORIENTATSIOONI MÄRK

EMP A&I PROJEKT	EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746 Toompuiestee 4, 10142 Tallinn tel. +372 6 604 676 www.empai.ee e-mail: empai@empai.ee	
Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	
Koostatud: 19.07.2013 / trükitud: 19.07.2013		

Töö nr.	2012-12	Osa: K
Projekti nimetus:	Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Tellija:	KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:10
Joonise nimetus:	POST 2 - 1	Joonise nr. 2.3.4