

Teostatud tööde akt: 850

Kuupäev 04.03.2024

TTK

Viljandimaa / Viljandi Haigla / Pargi tee 8a - ümargune maja

Teema TTK ja puhtuse kontroll [Regulaarne töö, ID: 682]

Teostaja(d)	Kuupäev	Töö algus	Töö lõpp	Aeg
Siim Tischler	04.03.2024	10:23	12:57	02:34
			Kokku:	02:34

Tegevused	Teostatud	
	Jah	Ei
Ventilatsioonisüsteemi aastane kontroll		
Tuletõkkeklappide kontroll <i>TTK'sid kokku 37 tk.</i>	X	
Sisepuhketorustike puhtuse kontroll <i>Torustik puhastust ei vaja.</i>	X	
Väljatõmbetorustike puhtuse kontroll <i>Torustik puhastust ei vaja.</i>	X	

Märkused

Kinnitatud 08.03.2024 08:14 Kullar Sassiad

Kinnitanud