



KESKKONNAAMET

Monika Korolkov
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
info@mkmm.ee

Teie 12.08.2026

Meie 19.08.2026 nr 6-5/26/11916-4

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse planeeringulahendusest

Austatud Monika Korolkov

Pöörduisite Keskkonnaameti poole, et kas Keskkonnaameti hinnangul oleks võimalik kaaluda ja eelistada mõnda Teie e-kirjale lisatud kirjas esitatud lahendusvarianti, mis võimaldaks maaomanikule vastu tulla ning suunata trassi mõningate kohandustega võimalikult suures ulatuses olemasolevasse 110 kV koridori. Soovite teada, kas looduskaitsealastest vaatest on sellise lahenduse leidmiseks põhimõttelisi takistusi või saab seda võtta edasiseks kaalumiseks.

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõus¹ (KSH aruanne) toodud Natura asjakohases hindamises on Salavalge-Tõrasoo loodusala puhul hinnatud tegevuse mõju üksnes elupaigatüübile soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*). Mõlema uue trassivariandi puhul tuleb hinnata mõjusid ka elupaigatüübile puisniidud (6530*), mis on Salavalge-Tõrasoo loodusala eesmärgiks.

KSH aruandes olevas Natura hindamises on teistel loodusaladel (nt Nihatu loodusala ja Liigalas kma-Orinõmme loodusala) puisniidul olemasoleva trassikoridori laiendamise mõjude kohta kirjutatud (lk 183): „Raadamise tulemusel raiutakse kaitsevööndi ulatuses alalt puittaimestik, mille tõttu kaob puisniidul välja kujunenud elupaigatüübile iseloomulik struktuur puittaimede ja põõsastikega. Raietööde järel ei vasta raadamisalale jäävas osas puisniit enam elupaigatüübi tunnustele või selle seisund halveneb. Lisaks võivad raadamisala serva jäävates tihedamates puudegruppides avalduda servamõjud (valguse- ja niiskustingimuste muutumine, tuulele avamine) ning raiutud alal võivad kujunenud niidukooslused teiseneda.“

KSH aruandes on puisniidule negatiivsete mõjude vältimiseks vajalikeks leevendusmeetmeteks pidanud järgmisi meetmeid:

Ehitusprojekti koostamisel

- vältida liinimastide ja ligipääsuteede rajamist elupaigatüüpide alale;
- rajada trassikoridor elupaigatüübi puisniidud (6530*) piires võimalikult kitsale alale, ilma elupaigatüübi alal puistut raiumata.

Õhuliini ehituse ajal

- elupaigatüübi puisniidud (6530*) alal ehitustehnikaga mitte liikuda ja mitte ladustada ehitusmaterjale.

Liinikoridori hooldamisel

- mitte teha hooldustöid elupaigatüübi puisniidud (6530*) piires.

Arvestades KSH aruandes toodud infot, et olemasoleva liinikoridori laiendamine puisniidule eeldab ala raadamist ning raietööde järel ei vasta ala enam puisniidu kriteeriumitele, ei saa lubada trassi laiendamist Salavalge-Tõrasoo loodusalale.

¹ „Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine. Mõjude hindamise, sh KSH aruande eelnõu“ (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 24000064, versioon 29.06.2026) koos lisadega. Roheline 64 / 80010 Pärnu linn/ Tel 662 5999 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Arvestades KSH aruandes toodud vajalikke leevendusmeetmeid (trassikoridori rajamine ilma puistus raumata, hooldustööde mitteteostamine puisniidu alal), ei ole reaalne nende rakendamine saadetud päringule lisatud trassivariandi Naari_v2 puhul, kus trassi laiendus ulatuks olulises osas puisniidule. Täiendavalt märgime, et antud asukohas jääb puisniidu elupaigatüüp tervikuna [PuisniiduLIFE projektialale](#) ning selle projekti raames on kavandatud kõnealuse puisniidu taastamine.

Trassivariandi Naari_v3 puhul ei ulatuks raadatud trassikoridor Salavalge-Tõrasoo loodusalale, sh puisniidu elupaigatüübile või ulatuks sellele väga minimaalses (mõne meetri) laiuses. Sellest lähtuvalt ei ole sellesse asukohta trassi rajamine loodusala eesmärkidest lähtuvalt välistatud, kuid tegevusega kaasnevaid mõjusid ja võimalike leevendusmeetmete tõhusust tuleks hinnata Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu KSH käigus.

Teie e-kirjast nähtub, et kirjavahetuse põhjal on ornitoloogid andnud soovitusel kaaluda olemasolevat 110 kV trassi laiendada. Pole täpsustatud, kas sellisel juhul oleks vajalik ette näha liini täiendavat märgistamist väike-konnakotka kokkupõrkeriski vähendamiseks. Senises lahenduses on Paisumaa lõigul ette nähtud kahekordne märgistus metsise kokkupõrkeriski vähendamiseks. Kui liin läbib väike-konnakotka elupaika (KLO9128873), võib olla vajalik leevendusmeetmete ülevaatamine.

Kuna väike-konnakotka pesapaik asub olemasoleva linikoridori ääres ja väidetavalt on linnustiku ekspertide hinnangul lubatud olemasolevat trassi laiendada, on väike-konnakotkale teoreetiliselt rakendatavad mõlemad Keskkonnaametile esitatud trassivariandid (Naari_v2 ja Naari_v3). Väike-konnakotka kaitse aspektist on mõlemad alternatiivid võrdsed, kuid oluliselt halvemad, kui algne. Kuna eeldatakse väike-konnakotka elupaiga raadamist, siis see tekitab küsimuse väike-konnakotka püsielupaiga jätkusuutlikkuses. Tõenäoliselt võib kotkapaar jääda pesitsema peale raadamist, kuid raadamise tõttu jääb elupaiga laik väga väikeseks, pika servaga ja välismõjud (nt tormid) seavad elupaiga kestlikkuse küsimärgi alla. Kas mõju on aktsepteeritav (leevendatav) tuleks esmalt hinnata KSH töögruppi kaasatud linnustiku ekspertide poolt. Elupaiga raadamise vajadus ei vii üheselt vajadusele variandid välistada. Kuid nagu eelnevalt märgitud, ei saa trassi laiendamist lubada Salavalge-Tõrasoo loodusala kaitse-eesmärkidest lähtuvalt (trassivariant Naari_v2).

Lähtuvalt eelnevast, Salavalge-Tõrasoo loodusala eesmärkidest ja KSH aruandes toodud infost saab kaaluda ainult välja pakutud trassivarianti Naari_v3, kuid ka selle trassi rajamise mõjusid tuleks hinnata KSH käigus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ester Pindmaa
peaspetsialist juhataja ülesannetes
keskkonnakorralduse büroo

Irma Pakkonen 5683 13 11 (keskkonnakorraldus), irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee

Märt Öövel 5306 8315 (looduskasutus), mart.oovel@keskkonnaamet.ee

Pauli Saag 5353 8356 (looduskasutus), pauli.saag@keskkonnaamet.ee

Art Villem Adojaan 5348 7096 (looduskasutus), art.adojaan@keskkonnaamet.ee

Meeli Kesküla 5345 4246 (looduskasutus), meeli.keskula@keskkonnaamet.ee

Tarmo Evestus 5308 8511 (loodushoiutööd), tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee

Egle Smith 5697 0213 (keskkonnakorraldus), egle.smith@keskkonnaamet.ee